

HARY G

www.haryg.com

QualiClimaFroid 18508

CLIMATISATION

CHAUFFE-EAU

2 RUE DE LA FRATERNITE - 97490 SAINTE-CLOTILDE

email : 291010@haryg.com

IBAN : FR76 1990 6009 7490 0014 1130 390

RGE QualiPAC : QPAC/52011 – RGE QualiSOL : QS/52011

Tél : 0262 29 10 10 - Fax : 0262 28 37 27 - Siret : 34116689000093

Objet : Entretien de qualité

NOM :

CONSIGNES	OUI	NON	REMARQUES
<u>Départ : chez client</u>			
1. Tenue : Pantalon, Tee-shirt HARY-G, chaussures de sécurité, EPI Obligatoire : Lunettes, Gants, Casque, Masque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Outillage : Liste des outils, CoilJet CJ-125, bâche de protection propre, bac de récupération et seau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Prévenir le client de votre arrivée par texto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Bien préparer vos produits en respectant les doses : 1 bouchon pour 5 Litres d'eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<u>Arrivée chez le client</u>			
1. Présenter le bon d'entretien et le laisser sur la table du salon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Se diriger dans la pièce pour faire l'entretien : mettre le climatiseur en marche et laisser tourner 5 minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<u>Extérieur</u>			
1. Pendant le fonctionnement vérifier la condensation sur les tuyaux et l'évacuation, vérifier la pression pour rassurer le client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Si l'extérieur est très sale, envoyer 1 coup de pression d'air	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<u>Intérieur</u>			
1. Vérifier le repérage du climatiseur au tableau si non repéré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Couper le disjoncteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Protéger le circuit de commande, faire l'entretien dans les règles en vérifiant la cuve et la turbine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Coller l'étiquette obligatoire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<u>Avant le départ : pendant que la clim est en fonctionnement</u>			
1. Laisser propre le chantier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Remplir le bon d'entretien et faire signer le client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Prendre le règlement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Eteindre le climatiseur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Signature du Technicien qui s'engage à respecter ces consignes

Signature de la Responsable Qualité

Le.....

HARY G - BP 1090 - 97482 SAINT-DENIS CEDEX

Reconnu Garant de l'Environnement – Médaille de la Formation Professionnelle